

### Vyhodnotenie energetickej účinnosti verejného rozvodu tepla za rok 2014

Prevádzkovateľ verejného rozvodu tepla: Stavebné bytové družstvo Zvolen  
Adresa: Nográdyho 1455/24, 96150 Zvolen  
IČO: 222054

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
2014	SR - PK Zv. Slatina	TV	254,936	242,189	95,00	